

ZP.271.10.2018.MSz

Śmigiel, 13.06.2018 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania w dniu 13 czerwca 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Proszę o informację czy posadzkę na sali widowiskowej oraz małej sali można wykonać z desek o grubości 22 mm. Deska ta jest dostępna w tartakach, natomiast deska podana w przedmiarach grubości 32 mm jest niedostępna.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości desek.

PYTANIE 2

Proszę o informację czy drzwi w sali widowiskowej, małej sali i drzwi na zaplecze kuchenne mają mieć izolacyjność akustyczną 57 dB. Na naszym rynku dostępne są drzwi o najwyższej izolacyjności 42 dB, są to drzwi proste, bez ozdób, np. Porta Akustyczne. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie takiej stolarki? Jeżeli nie proszę o podanie nazwy firmy, która produkuje drzwi wskazane przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie poziomu akustyczności drzwi do 42 dB. Producentów drzwi akustycznych na rynku jest wielu. Przy doborze drzwi oprócz akustyki należy zwrócić uwagę na estetykę. Drzwi powinny być dostosowane do charakteru sali widowiskowej, mieć wysoką jakość materiałów wykończeniowych, oklein i kolorystyki.

Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marcin Jurga