


UWAGI:
1) Sieć kablową oświetlenia ulicznego zaprojektowano w układzie TN-C
2) Ochrona przeciwporażeniowa
- podstawowa (przed dotykem bezpośrednim) - izolacja przewodów, kabli oraz obudowa części czynnych urządzeń elektrycznych,
- dodatkowa (przed dotykem pośrednim) dla słupów zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania, oprawy i obudowy w II klasie ochronności

 Enea Oświetlenie sp. z o. o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin	PROJEKTOWAŁ: Kazimierz Nowicki upr.bud. 532/87/PW		
	OPRACOWAŁ: Kazimierz Nowicki		
	SPRAWDZIŁ:		
Temat: Oświetlenie drogowe w m.Dudyczna, Boczna, Dębowa, Bukowa, Akacyjowa			
Nazwa rysunku: Schemat zasilania proj. słupów oświetlenia drogowego	INWESTOR: Gmina Śmigiel		
Data: 11.2016 Skala:	Symbol: IdP/16/05/20	Nr rys.: E-1	