

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Śmiglu”.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania w dniu 29.04.2020 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na moje zapytania dotyczące:

1. Poz. 4. Szafka gospodarcza – wym. 500x500x1830 – 3 półki i uchwyt na mopa – w tych wymiarach tylko 3 półki bez możliwości zawieszenia mopa. Czy szafka może mieć wym. 600x490x1800?
2. Poz. 16. Błat roboczy przyścienny - wym. 3600x600x850 - pod spodem szafki, miejsce na 2 lodówki. Czy mogą to być 2 stoły z szafką i miejscem na lodówkę, np. o długości 1800 mm?
3. Poz. 23. Klocek do mięsa – proszę o podanie trzeciego wymiaru.
4. Poz. 42. Zmywarka - Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach). Czy ma być „pompa zrzutowa i pompa wspomagająca płukanie”? Czy „pompa zrzutowa lub pompa wspomagająca płukanie”?
5. Poz. 43. Zmywarka kapturowa do termosów:
 - * STOŁY DO ZMYWANIA WSTĘPNEGO – proszę podać wymiary i ilość komór
 - * STOŁY ZAŁADOWCZE I WYŁADOWCZE – stół załadowczy to zazwyczaj „stół mycia wstępne”. Czy ma być z komorą (komorami)? – proszę podać wymiary tych stołów.
6. Poz. 46, 47, 48. Podest – jakiej wysokości mają być podesty?
7. Poz. 50. Piec konwekcyjny – „Rodzaj zasilania: trójfazowy” - w piecach gazowych zasilanie jest najczęściej 1 NAC 230V. Czy może być takie?
8. Poz. 52. Kuchenka gazowa – Mało parametrów. Czy chodzi o kuchenkę AGD?
9. Poz. 53 Okap kuchenny – „Okap z niezbędnymi elementami do podłączenia” – proszę podać więcej informacji – średnice i ilość króćców.
10. Poz. 77. Stół z basenem – czy wymiary są prawidłowe – są nie technologiczne.

ODPOWIEDŹ 1

W nawiązaniu do powyższego odpowiadamy:

1. Tak szafka może mieć wymiary 600x490x1800.
2. Na długości 3600 musi być miejsce na 2 lodówki pod blat reszta do zagospodarowania na szafki. Pomiar rzeczywisty musi być na miejscu. Ten blat nie musi być w całości, mogą być 2 blaty o dł. 1800.
3. Zaplanowany klocek to 600 mm, ale może mieć podobne wymiary np. 500x500x850.
4. Zmywarka ma po umyciu wyrzucić wodę ze zbiornika, funkcja wyparzania z krótkimi cyklami mycia, z podajnikami na płyny i nablyszczacz.
5. Ważnym elementem jest wysokość części myjącej, ponieważ będą w niej myte termosy na zupeł, nie potrzebne są dodatkowe stoły, zmywarka „wolnostojąca”.
6. Wysokość podestów 100-150 mm.
7. Zasilanie trójfazowe w piecu konwekcyjnym.
8. Tak, z elektrycznym piekarnikiem, srebrna.
9. Rura nawiewna i rura wywiewna średnica 600 mm, wymiar okapu 1600x2400.
10. Wymiary są uzależnione od miejsca którym dysponujemy, musi to być większy basen, w którym swobodnie będą myte duże garnki. To nie jest stół z basenem o standardowych wymiarach.

Z up. Burmistrza Śmigła
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga