

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 590041P „Aleja Czereśniowa” Stare Bojanowo-Olszewo”.*

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania w dniu 07.07.2020 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE 1**

W przedmiarze w pozycji 9 jest mowa o kruszywie łamanym 0/20 mm, niestety nie istnieje takie kruszywo. Czy przypadkiem nie chodziło o kruszywo łamane 0/31,5 mm?

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć kruszywo łamane 0/31,5 mm.

Z up. Burmistrza Śmigla  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
/-/ Marcin Jurga